

Área gestora	Edição	Código
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	1.0	<b>FSST-072</b>
Assunto	Data de aprovação	Classificação
<b>INSPEÇÃO DE PÓRTICOS</b>	<b>28/10/2025</b>	Externo

Instalação:	Data:
TAG:	PEX:
Responsável pela inspeção:	Matrícula:

<b>Pórticos</b>				
Itens	C	NC	NA	Observação:
1. Apresenta etiqueta (TAG)				
2. Etiqueta de inspeção do trimestre				
3. Identificação da carga máxima admissível				
4. Extintor de incêndio				
5. Alerta sonoro de movimentação				
6. Alerta visual de movimentação				
7. Sistema de freio do guincho				
8. Sistema de freio do translado				
9. Chave limite fim-de-curso				
10. Chave-limite de cabo frouxo				
11. Aterramento				
12. Botoeira de emergência				
13. Ganchos sem deformação				
14. Ganchos apresenta trava de segurança				
15. Cabos de aço lubrificados e sem deformação				
16. Comandos e botoeiras em perfeito funcionamento				
17. Cabos elétricos em bom estado				
18. Motores em perfeito funcionamento				
19. Para-choques (molas) e batentes de fim de curso				
20. Travamento mecânico das rodas nos trilhos				
21. Linha de vida/ Proteções de guarda-corpo				
22. Sinalização no solo indicativa da área de segurança de circulação do pódio				
23. Sensor de sobrecarga mecânica				
24. Trole em perfeito funcionamento				
25. Anemômetro				
26. Outros itens. especificar				
Legenda: C - Conforme / NC - Não Conforme / NA - Não Aplicável				

Área gestora	Edição	Código
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	1.0	<b>FSST-072</b>
Assunto	Data de aprovação	Classificação
<b>INSPEÇÃO DE PÓRTICOS</b>	<b>28/10/2025</b>	Externo

OBS:				
Item	Não conformidade	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
Assinaturas:				
Responsável pela inspeção		Gestor Responsável pela área		